




## LEO INOX 25 | 45 | 65

INOX 254565 14.11. ENPLDERU



**EN**

**WATER HEATER**  
TECHNICAL DOCUMENTATION  
OPERATION MANUAL

**PL**


**NAGRZEWICA WODNA**  
DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**DE**

**WASSERLUFTHITZER**  
TECHNISCHE DOKUMENTATION  
BETRIEBSANLEITUNG

**RU**

**ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ**  
Техническая документация  
Руководство пользователя



**FLOWAIR**

TABLE OF CONTENTS	SPIS TREŚCI
1. General Information ..... 2. Application ..... 3. Technical Data..... 4. Heat capacity sheet..... 5. Horizontal range..... 6. Installation..... 7. Controls ..... 7.1. Control equipment ..... 7.2. Connection diagrams ..... 8. Start-Up and Operation ..... 9. Service and warranty terms.....	1. Informacje ogólne ..... 2. Zastosowanie ..... 3. Dane techniczne..... 4. Tabele mocy grzewczych ..... 5. Zasięg poziomy ..... 6. Montaż ..... 7. Automatyka ..... 7.1. Elementy automatyki..... 7.2. Schematy podłączeń ..... 8. Uruchomienie i eksploatacja..... 9. Serwis i gwarancja .....
INHALTSVERZEICHNIS	СОДЕРЖАНИЕ
1. Allgemeine Informationen..... 2. Einsatz ..... 3. Technische Daten .... 4. Heizleistungstabellen ..... 5. Luftreichweite..... 6. Montage..... 7. Steuerung ..... 7.1. Zubehör für..... 7.2. Anschlusschema ..... 8. Inbetriebnahme und Betrieb ..... 9. Instandhaltung und Garantiebedingungen.....	1. Общая информация ..... 2. Применение ..... 3. Технические параметры.... 4. Таблица тепловой мощности..... 5. Струя..... 6. Установка ..... 7. Автоматика..... 7.1. Составные элементы системы управления..... 7.2. Схемы подключения ..... 8. Запуск и эксплуатация..... 9. Условия гарантии.....

Thank you for purchasing the LEO INOX water heater.  
 This operation manual has been issued by the FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. company. The manufacturer reserves the right to make revisions and changes in the operation manual at any time and without notice, and also to make changes in the device without influencing its operation.  
 This manual is an integral part of the device and it must be delivered to the user together with the device. In order to ensure correct operation of the equipment, get thoroughly acquainted with this manual and keep it for the future.

Wir bedanken uns für den Einkauf des Wasserluftheritzers LEO INOX.  
 Die vorliegende Bedienungseinleitung wird durch die Firma FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. herausgegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Verbesserungen und Änderungen vorzunehmen, ohne darüber zu informieren, und am Gerät Änderungen vorzunehmen, die seine Funktion nicht betreffen.  
 Die Bedienungsanleitung ist ein integraler Bestandteil des Gerätes und muss mit ihm bei dem Benutzer angeliefert werden. Damit das Gerät korrekt betrieben und bedient wird, machen Sie sich mit der vorliegenden Bedienungsanleitung vertraut und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

Dziękujemy Państwu za zakup nagrzewnicy wodnej LEO INOX.  
 Niniejsza instrukcja obsługi została wydana przez firmę FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w instrukcji obsługi w dowolnym czasie i bez powiadomienia, a także zmian w urządzeniu nie wpływających na jego działanie.  
 Instrukcja ta jest integralną częścią urządzenia i musi być dostarczona wraz z nim do użytkownika. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Благодарим Вас за покупку водяного отопительного аппарата LEO INOX.  
 Настоящее руководство пользователя издано фирмой FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. Производитель оставляет за собой право вносить поправки и изменения в техническую документацию в любое время и без уведомления, а также вносить изменения, касающиеся аппаратов, не влияющие на их функционирование.  
 Это руководство является неотъемлемой и существенной частью аппарата и вместе с ним должно передаваться пользователю. Для обеспечения правильного обслуживания аппарата необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и хранить его в надежном месте.


<b>1. GENERAL INFORMATION</b>	<b>1. INFORMACJE OGÓLNE</b>
The LEO INOX device group includes the following models:  <b>LEO INOX 25</b> – device of nominal heat capacity 25.4 kW, <b>LEO INOX 45</b> – device of nominal heat capacity 46.8 kW, <b>LEO INOX 65</b> – device of nominal heat capacity 64.6 kW.  <b>LEO INOX (25/45/65) M</b> – heater with fan with an electronically commutated (EC) motor, controlled by an external voltage signal (0 – 10V), <b>LEO INOX (25/45/65) S   V</b> – heater in a standard version.	W grupie urządzeń LEO INOX znajdują się następujące modele:  <b>LEO INOX 25</b> – urządzenie o nominalnej mocy grzewczej 25,4 kW, <b>LEO INOX 45</b> – urządzenie o nominalnej mocy grzewczej 46,8 kW, <b>LEO INOX 65</b> – urządzenie o nominalnej mocy grzewczej 64,6 kW,  <b>LEO INOX (25/45/65) M</b> – nagrzewnica z wentylatorem z silnikiem elektronicznie komutowanym (EC), sterowanym zewnętrznym sygnałem napięciowym (0 – 10V), <b>LEO INOX (25/45/65) S   V</b> – nagrzewnica w wykonaniu standartowym.
<b>1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>
Die LEO INOX-Reihe besteht aus folgenden Modellen:  <b>LEO INOX 25</b> – nominale Wärmeleistung von 25,4 kW, <b>LEO INOX 45</b> – Wärmeleistung von 46,8 kW, <b>LEO INOX 65</b> – nominale Wärmeleistung von 64,6 kW.  <b>LEO INOX (25/45/65) M</b> – Gerät mit einem elektronisch kommutierten Motor (EC) ausgestattet, angesteuert mit einem externen Spannungssignal (0 – 10V), <b>LEO INOX (25/45/65) S   V</b> – ein Luftheritzer in Standardausführung.	Группа аппаратов LEO INOX состоит из следующих моделей:  <b>LEO INOX 25</b> – аппарат номинальной тепловой мощностью 25,4 кВт, <b>LEO INOX 45</b> – аппарат номинальной тепловой мощностью 46,8 кВт, <b>LEO INOX 65</b> – аппарат номинальной тепловой мощностью 64,6 кВт.  <b>LEO INOX (25/45/65) M</b> – отопительный аппарат, оборудованный вентилятором с электронно-коммутированным двигателем (EC), управляемым внешним сигналом (0 – 10В), <b>LEO INOX (25/45/65) S   V</b> – аппарат в стандартном исполнении.
<b>2. APPLICATION</b>	<b>2. ZASTOSOWANIE</b>
LEO INOX unit heaters create decentralized heating system. They are supplied with a heating water which passes the heat to the air flowing through the heat exchanger. Units are dedicated to heat large volume buildings in such industries like food industry, pharmaceutical industry and gastronomy.  LEO INOX heaters are designed for indoor use where maximum air dustiness does not exceed 0,3 g/m <sup>3</sup> . The devices have casing and air blades made of austenitic stainless steel (ANSI 316L). Some parts of the heaters are also made of aluminum and copper, thus LEO INOX can't operate in corrosive conditions.	Aparaty grzewcze LEO INOX tworzą zdecentralizowany system ogrzewania. Są one zasilane wodą grzewczą, która oddając ciepło za pośrednictwem wymiennika ciepła, podgrzewa powietrze nadmuchiwane. Nagrzewnice służą do ogrzewania obiektów o dużych kubaturach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, gastronomicznego i rolno-spożywczego.  LEO INOX przeznaczone są do pracy wewnętrz pomieszczeń o maksymalnym zapyleniu powietrza 0,3g/m <sup>3</sup> . Nagrzewnice posiadają obudowę i kierownice powietrza wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej (ANSI 316L). W urządzeniach zastosowane są również elementy z aluminium i miedzi, w związku z czym nagrzewnice nie mogą pracować w warunkach powodujących ich korozje.
<b>2. EINSATZ</b>	<b>2. ПРИМЕНЕНИЕ</b>
Die LEO-Luftheritzer bilden dezentrale Heizungssysteme. Sie werden mit Heizungswasser gespeist. Das Wasser gibt im Wärmetauscher seine Wärme ab und erwärmt somit den Raum. Die Warmwasser-Heizlüftern sind zur Erwärmung der Luft in großen Räumen in Industriehallen sowie in Öffentlichkeitsgebäuden bestimmt.  Die Geräte sind für Innenräume vom maximalen Verstäubung von 0,3g/m <sup>3</sup> . Das Gehäuse und die Luftleitlamellen von diesem Luftheritzer wurden vom austenitischen rostfreien Stahl gefertigt. In den Geräten wurden Bauteile von Aluminium und Kupfer verwendet. Aufgrund dessen wird die Anwendung in Räumen mit großer Luftfeuchtigkeit wegen Korrosionsbildung nicht empfohlen.	Отопительные аппараты LEO INOX составляют децентрализованную систему отопления. Их работа основана на протекании горячей воды через теплообменник, который отдает тепло струе нагнетаемого воздуха. Предназначены для отопления общественных или промышленных объектов большого объема.  Воздухонагреватели предназначены для установки внутри помещений с макс. запыленностью воздуха 0,3 г/м <sup>3</sup> . Отопительные аппараты LEO INOX оснащены корпусом и направляющими воздуха выполненные из аустенитной нержавеющей стали (ANSI316L). В воздухонагревателях применено также элементы из алюминия и меди, в связи с чем запрещается применять аппараты в коррозионной среде.

## 3. TECHNICAL DATA

## 3. DANE TECHNICZNE

## 3. TECHNISCHE DATEN

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



	INOX 25 S	INOX 25 V	INOX 25 M	INOX 45 S	INOX 45 V	INOX 45 M	INOX 65 S	INOX 65 V	INOX 65 M
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Max air flow [m³/h]   Max. strumień przepływu powietrza [m³/h]   Max. Luftdurchfluss [m³/h]   Макс. объем воздуха [м³/ч]	4400	4400	4400	4100	4100	4100	3900	3900	3900
Power supply [V/Hz]   Zasilanie [V/Hz]   Stromversorgung [V/Hz]   Питание [В/Гц]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Max current consumption [A]   Max. pobór prądu [A]   Max. Stromaufnahme [A]   Макс. потребление тока [А]	1,2	1,3	0,7	1,2	1,3	0,7	1,2	1,3	0,7
Max power consumption [W]   Mak. pobór mocy [W]   Max. Leistungsaufnahme [W]   Макс. расход мощности [Вт]	280	300	170	280	300	170	280	300	170
IP / Insulation class   IP / Klasa izolacji   IP / Isolierungsklasse   IP / Класс изоляции	54 / F								
Max acoustic pressure level [dB(A)]   Max. poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]   Max. Lärmstärke [dB(A)]   Макс. Уровень акустического давления [дБ(А)]	51*	51*	51*	51*	51*	51*	51*	51*	51*



Max heating water temperature [°C]   Max. temp. wody grzewczej [°C]   Max. Temperatur des Heizwassers [°C]   Макс. темп. горячей воды [°C]	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Max operating pressure [MPa]   Max. ciśnienie robocze [MPa]   Max. Betriebsdruck [MPa]   Макс. рабочее давление [МПа]	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Connection   Przyłącze   Anschluss   Присоединительные патрубки	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"



Max working temperature [°C]   Maks. temperatura pracy [°C]   Maximale Betriebstemperatur [°C]   Максимальная рабочая температура lub Макс. рабочая температура [°C]	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Device mass [kg]   Masa urządzenia [kg]   Gewicht des Gerätes [kg]   Вес аппарата [кг]	18,0	19,4	16,1	19,4	20,8	17,5	21,3	22,7	19,4
Mass of device filled with water [kg]   Masa urządzenia napełnionego wodą [kg]   Gewicht des wasser-gefülltes Gerätes [kg]   Вес аппарата, наполненного водой [кг]	19,0	20,4	17,1	21,4	22,8	19,5	24,0	25,4	22,1

\*Acoustic pressure level has been measured 5m from the unit in a 1500m³ space with a medium sound absorption coefficient| |

\*Poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500m³, w odległości 5m od urządzenia

\*Akustischer Schalldruckpegel angegeben für Räume mit mittlerer Schallabsorption, Raumvolumen 1500m³, in 5m Entfernung vom Gerät

\*Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500м³, на расстоянии 5м от аппарата.

4. HEAT CAPACITY SHEET												4. TABELLE MOCY GRZEWCZYCH												
4. HEIZLEISTUNGSTABELLEN												4. ТАБЛИЦА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ												
Tp1	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2				
°C	kW	l/h	kPa	°C	kW	l/h	kPa	°C	kW	l/h	kPa	°C	kW	l/h	kPa	°C	kW	l/h	kPa	°C	kW	l/h	kPa	°C
Tw1/Tw2 = 90/70°C					Tw1/Tw2 = 80/60°C					Tw1/Tw2 = 70/50°C					Tw1/Tw2 = 60/40°C					Tw1/Tw2 = 50/40°C				
LEO INOX 25		V = 4400m³/h																						
0	25,4	1121	11,7	16,0	21,6	950	8,9	13,5	17,8	779	6,4	11,0	13,9	606	4,2	9,0	14,0	1216	15,1	9,0				
5	23,5	1037	10,1	20,0	19,7	867	7,5	17,5	15,9	697	5,2	15,0	12,1	525	3,2	12,5	12,1	1056	11,6	13,0				
10	21,6	953	8,7	24,0	17,9	785	6,3	21,5	14,1	617	4,2	19,0	10,2	445	2,4	16,5	10,3	897	8,6	16,5				
15	19,7	871	7,4	28,0	16,0	704	5,1	25,5	12,3	537	3,2	23,0	8,4	365	1,7	20,5	8,5	740	6,1	20,5				
20	17,9	790	6,2	32,0	14,2	624	4,1	29,5	10,5	457	2,4	27,0	6,5	283	1,1	24,5	6,7	585	4,0	24,5				
LEO INOX 45		V = 4100m³/h																						
0	46,8	2067	17,5	31,5	40,1	1762	13,4	27,0	33,3	1459	9,8	22,5	26,5	1155	6,7	18,0	25,9	2251	22,7	17,5				
5	43,3	1911	15,2	34,5	36,6	1610	11,4	30,0	29,9	1309	8,1	25,5	23,1	1008	5,2	21,0	22,5	1959	17,7	20,5				
10	39,8	1758	13,0	38,0	33,2	1459	9,5	33,0	26,6	1162	6,5	28,5	19,8	862	3,9	24,0	19,2	1672	13,2	23,5				
15	36,4	1607	11,0	41,0	29,9	1312	7,8	36,0	23,2	1017	5,1	31,5	16,5	719	2,8	26,5	16,0	1389	9,5	26,5				
20	33,1	1459	9,2	44,0	26,5	1166	6,3	39,0	20,0	874	3,9	34,5	13,2	575	1,9	29,5	12,8	1109	6,3	29,0				
LEO INOX 65		V = 3900m³/h																						
0	64,6	2660	36,8	46	56,1	2288	28,7	40	47,1	1919	21,5	33	35,6	1549	15,2	25	33,4	2902	48,1	23,5				
5	60,2	2464	32,0	48	51,3	2097	24,5	42	42,5	1731	17,9	36	31,3	1365	12,1	28	29,2	2540	37,7	26,0				
10	55,4	2272	27,6	51	46,7	1909	20,7	44	37,9	1547	14,6	38	27,2	1183	9,3	30	25,1	2183	28,7	28,5				
15	50,1	2084	23,6	53	42,1	1725	17,2	46	33,4	1366	11,6	40	23,0	1004	7,0	32	21,1	1833	20,9	30,5				
20	46,2	1899	19,9	55	37,6	1543	14,1	49	28,9	1187	9,1	42	18,9	825	4,9	34	17,1	1488	14,4	33,0				

V – air flow | przepływ powietrza | Luftdurchfluss | объем воздуха

PT – heat capacity | moc grzewcza | Heizleistung | мощность нагрева

Tp1 – inlet air temp. | temperatura powietrza na wlocie do aparatu | Lufteintrittstemperatur | температура воздуха на входе в аппарат


Tp2 – outlet air temp. | temperatura powietrza na wylocie z aparatu | Lufteustrittstemperatur | температура воздуха на выходе из аппарата

Tw1 – inlet water temp. | temperatura wody na zasilaniu wymiennika | Wassertemperatur im Vorlauf | температура воды на входе в теплообменник

Tw2 – outlet water temp. | temperatura wody na powrocie z wymiennika | Wassertemperatur im Rücklauf | температура воды на выходе из теплообменника

Qw – water flow rate | strumień przepływu wody grzewczej | Heizwasserstrom | количество воды проходящей через теплообменник




Δpw – pressure drop of water | spadek ciśnienia wody w wymienniku | wasserseitiger Druckabfall | потеря давления воды в теплообменнике








V – air flow | przepływ powietrza | Luftdurchfluss | объем воздуха

L – Horizontal range of isothermal stream (velocity boundary is equal to 0,5 m/s) | Zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 0,5m/s | Isothermische Reichweite des Luftstrahles bei Grenzgeschwindigkeit 0,5m/s | Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5м/с

6. INSTALLATION				6. MONTAŻ									
 <table border="1" data-bbox="103 539 674 595"> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> <tr> <td>2,5-8,0</td><td>2,5-10,0</td><td>min. 0,3</td><td>min. 0,5</td></tr> </table>				A	B	C	D	2,5-8,0	2,5-10,0	min. 0,3	min. 0,5	<p>Unit heaters can be mounted to vertical or horizontal partitions in any position.</p> <p>During the montage, the minimal distances from the walls and ceiling have to be kept.</p>	
A	B	C	D										
2,5-8,0	2,5-10,0	min. 0,3	min. 0,5										
6. MONTAGE				6. УСТАНОВКА									
<p>Die Warmwasser-Heizlüftern können beliebig vertikal bzw. horizontal montiert werden.</p> <p>Bei der Montage sind die empfohlene Abstände zu beachten.</p>				<p>Воздухонагреватели можно устанавливать на вертикальных или горизонтальных перегородках.</p> <p>Во время установки необходимо соблюдать рекомендуемые расстояния от преград.</p>									

6. INSTALLATION				6. MONTAŻ	
<p>1.</p>  <p>2.</p>  <p>3.</p> 				<p>1. As standard, LEO water heaters are executed with hydraulic connection on the right side ① (looking from the back of the device). It is possible to install the device with the hydraulic connection located on the left side. In this case the supply should be connected to the upper stub.</p> <p>2. Guides (blades) can be mounted vertically or horizontally.</p> <p>3. U-sections to suspend the device under the ceiling. Removing the brackets and mounting them in other places of the heater is not allowed.</p>	
6. MONTAGE				6. УСТАНОВКА	
<p>1. Die Wasserlufterhitzer sind standardmäßig mit dem Zulauf auf der rechten Seite ausgeführt ① (von hinten gesehen). Es ist möglich, dass die Anschlussstützen sich bei der Montage links befinden. In diesem Fall soll der Vorlauf zur oberen Anschlussstütze angeschlossen werden.</p> <p>2. Luftleitlamellen können entweder horizontal oder vertikal im Rahmen montiert werden.</p> <p>3. Die Gewindestäbe zur Unterdeckenmontage. Untersagt ist das Abschrauben von den U-Profilen und deren Anbringen an anderen Stellen des Lüfterhitzers.</p>				<p>1. В стандартном варианте отопительные аппараты могут крепиться к гидравлическим патрубкам с правой стороны ① (вид сзади аппарата). Возможна установка таким образом, чтобы присоединительные патрубки находились слева. В случае такой установки подачу теплоносителя соединить к верхнему патрубку.</p> <p>2. Возможность установки направляющих воздуха вертикально или горизонтально.</p> <p>3. Крепежные держатели для установки под перекрытием. Запрещается откручивать держатели и устанавливать в других местах воздухонагревателя.</p>	

6. INSTALLATION	6. MONTAŻ
	<p>The INOX bracket makes it possible to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mount the device on the wall in vertical position or inclined at 45° or 60°,</li> <li>Mount the device under the ceiling in horizontal position or inclined at 45° or 60°.</li> <li>It is possible to rotate it along the points of the bracket connection with the unit.</li> </ul> <p>The INOX bracket is not standard equipment of the heater. It is ordered separately and delivered together with elements necessary for its installation. Expansion bolts are not included in the set. Type of the Bolts should be chosen appropriately to the type of the wall.</p>
6. MONTAGE	6. УСТАНОВКА
	<p>Montagemöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>An einer Wand vertikal, Winkel von 45° oder 60°,</li> <li>Unter einer Decke waagerecht, unter einem Winkel von 45° oder 60°.</li> <li>Sie ermöglicht das Drehen des Gerätes im Bezug auf die Befestigungselemente zwischen dem Gerät und der FB Montagekonsole.</li> </ul> <p>Die Montagekonsole INOX gehört nicht zum Lieferumfang des Apparates. Die Montagekonsole INOX wird als Option mit den Montageteilen angeliefert.</p> <p>Die Dübeln gehören nicht zum Lieferumfang. Es sollen richtigen Dübeln zu der Trennwand ausgewählt werden.</p>


6.2. ASSEMBLY INSTRUCTIONS	6.2. ETAPY POSTĘPOWANIA
6.2. MONTAGEVERLAUF	6.2. ЭТАПЫ ДЕЙСТВИЙ
	 

① - śruby M8 dołączone w zestawie z konsolą | M8 screws are in set with FB bracket | M8-Schrauben sind im Bausatz mit der Konsole enthalten | Винт M8 поставляется в комплекте с консолью

7. CONTROLS		7. AUTOMATYKA			
LEO INOX heaters feature two basic methods for controlling the fan operation:		Nagrzewnice LEO INOX posiadają dwa podstawowe rodzaje sterowania pracą wentylatora:			
<b>M system</b> – based on regulation of the heater efficiency according to the temperature. The heater operation is regulated by controllers (VNT20 or VNTLCD) that automatically adjust its heat capacity to changing conditions inside the room. The controller smoothly adjusts fan's air flow in range of 0 – 100% depending on the temperature difference: set on the controller and measured.		<b>Sterowanie modulowane</b> – oparty na regulacji wydajności nagrzewnicy w zależności od temperatury. Pracę nagrzewnicy regulują nastawniki (VNT20 lub VNTLCD), które automatycznie dostosowują jej moc do zmieniających się warunków panujących w pomieszczeniu. Nastawnik płynnie zmienia wydajność wentylatora w zakresie 0 – 100% zależnie od zmiany różnicy temperatur: zadanej na nastawniku i zmierzonej.			
<b>S   V type control</b> – It is on/off type control. The heater operation is regulated by a thermostat that switches on the device in case of temperature drop below the pre-set value. The fan can operate within 5-step range of capacities (using five step fan speed regulator)		<b>Sterowanie typu ON/OFF</b> – Pracę nagrzewnicy reguluje termostat, który załącza urządzenie w przypadku spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej wartości zadanej. Wentylator może pracować w 5-stopniowym zakresie wydajności (stosując transformatorowy regulator prędkości obrotowej)			
7. STEUERUNG		7. АВТОМАТИКА			
Die Luftheritzer LEO INOX sind für den Betrieb das Ventilators mit zwei grundlegenden Steuerungen ausgestattet:		Для аппаратов LEO FB возможны два основных типа управления работой вентилятора::			
<b>M-System</b> – beruht auf einer temperaturabhängigen Luftvolumenstrom-Regelung. Der Betrieb des Luftheritzers wird von Signalgebern (VNT20 bzw. VNTLCD) kontrolliert, die automatisch die Heizlast den Raumbedingungen anpassen. Der Signalgeber verändert den Luftvolumenstrom im 0 – 100% Bereich je nach Veränderung des Temperaturunterschiedes zwischen dem Ist- und Sollwert.		<b>Модульное управление</b> (воздухонагреватели – M) – основана на регуляции производительности воздухонагревателя в зависимости от температуры. Работа отопительного аппарата регулируется командоконтроллерами (VNT20 или VNTLCD), которые автоматически приспосабливают мощность отопительного аппарата к условиям в помещении. Командоконтроллер плавно регулирует производительность вентилятора в диапазоне 0-100%, а также разницы температур: заданной на командоконтроллере и измеряемой.			
<b>Typ S-Regeulng</b> – EIN-AUS Regelung. Der Betrieb des Luftheritzers wird von einem Thermostat gesteuert, der das Gerät im Falle einer Temperatursenkung unter den eingestellten Sollwert einschaltet. Der Luftvolumenstrom kann 5-stufig eingestellt werden (mit einem Traforegler).		<b>Управление ON/OFF</b> (воздухонагреватели – S   V) Работа отопительного аппарата регулируется термостатом, который включает аппарат в случае падения температуры в помещении ниже заданной. Имеется возможность пятиступенчатой регулировки производительности вентилятора (применяя трансформаторный регулятор скорости вращения).			
7.1. CONTROL EQUIPMENT		7.1. ELEMENTY AUTOMATYKI			
7.1. ZUBEHÖR		7.1. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ			
S   V	RA 	Room thermostat / Room thermostat with cool / heat switch  Temperature adjustment range: +10 ... +30°C Operation temperature range: 0 ... +40°C Protection degree: IP30 Load carrying capacity of the contact: inductive 3A resistivity 10A	Termostat pomieszczeniowy / termostat pomieszczeniowy z przełącznikiem lato / zima  Zakres nastawy temperatury: +10 ... +30°C Zakres temperatury pracy: 0 ... +40°C Stopień ochrony: IP30 Obciążalność styków: indukcyjne 3A, rezystancyjne 10A	Raumthermostat / Raumthermostat mit Sommer/Winter Funktion  Einstellungsbereich der Temperatur: +10 ... +30°C Bereich der Betriebstemperatur: 0 ... +40°C Schutzklasse: IP30 Belastbarkeit des Kontaktes: induktiv 3A, resistantiv 10A	Комнатный термостат / комнатный термостат с переключателем ЛЕТО/ЗИМА  Диапазон настройки температуры: +10 ... +30°C Диапазон температуры работы: 0 ... +40°C Степень защиты: IP30 Макс.нагрузка на клеммы: индуктивная 3A, резистивная 10A.
	RE 	Room thermostat with weekly programmer  Temperature adjustment range: +5 ... +45°C in steps of 0.2°C Operation temperature range: -10 ... +50°C Protection degree: IP20 Power supply: batteries 2x1,5V AA Load carrying capacity of the contact: inductive 3,5A resistivity 16A	Termostat pomieszczeniowy z programatorem tygodniowym  Zakres nastawy temperatury: +5 ... +45°C co 0,2°C Zakres temperatury pracy: -10 ... +50°C Stopień ochrony: IP20 Źródło zasilania: baterie 2x1,5V AA Obciążalność styków: indukcyjne 3,5A, rezystancyjne 16A	Raumthermostat mit Programmeinstellung  Einstellungsbereich der Temperatur: +5 ... +45°C je 0,2°C Bereich der Betriebstemperatur: -10 ... +50°C Schutzklasse: IP30 Versorgungsquelle: Batterien 2x1,5V AA Belastbarkeit des Kontaktes: induktiv 3,5A, resistantiv 16A	Комнатный термостат с недельным таймером  Диапазон настройки температуры: +5 ... +45°C каждые 0,2°C Диапазон рабочей температуры: -10 ... +50°C Степень защиты: IP20 Питание: батарейки 2x1,5В AA Макс.нагрузка на клеммы: индуктивная 3,5A, резистивная 16A.

7.1. CONTROL EQUIPMENT							7.1. ELEMENTY AUTOMATYKI							
7.1. ZUBEHÖR							7.1. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ							
S	R55	 <p>Room thermostat with increased IP Temperature adjustment range: +10 ... +40°C Protection degree: IP55 Load carrying capacity of the contact: inductive 4A resistivity 16A</p>			<p>Termostat pomieszczeniowy o podwyższonym stopniu ochrony Zakres nastawy temperatury: +10 ... +40°C Stopień ochrony: IP55 Obciążalność styków: indukcyjne 4A, rezystancyjne 16A</p>			<p>Raumthermostat mit erhöhter Schutzklasse Einstellungsbereich der Temperatur: +10 ... +40°C Schutzklasse: IP55 Belastbarkeit des Kontaktes: induktiv 4A, resistantiv 16A</p>			<p>Комнатный термостат с более высокой степенью защиты. Диапазон настройки температуры: +10 ... +40°C Степень защиты: IP55 Макс.нагрузка на клеммы: индуктивная 4A, резистивная 16A.</p>			
	TR   TRd	<p>5-step fan speed regulator Supply voltage: 230V 50/60Hz Protection degree: IP54 Operation temp. range: 0 ... +40°C Mass: TR - 1.5kg; TRd - 2.5kg Adjustment: TR: INOX 25   45   65 – max 1 TRd: INOX 25   45   65 – max 2</p>			<p>5-stopniowy regulator obrotów Napięcie zasilania: 230V 50/60Hz Stopień ochrony: IP54 Zakres temperatury pracy: 0 ... +40°C Masa: TR - 1,5kg; TRd - 2,5kg Regulacja: TR: INOX 25   45   65 – max 1 TRd: INOX 25   45   65 – max 2</p>			<p>5-stufiger Drehzahlregler Versorgungsspannung: 230V 50/60Hz Schutzklasse: IP54 Bereich der Betriebstemperatur: 0 ... +40°C Gewicht: TR - 1,5kg; TRd - 2,5kg Steuerung: TR: INOX 25   45   65 – max 1 TRd: INOX 25   45   65 – max 2</p>			<p>Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора Напряж. питания: 230В 50/60Гц Степень защиты: IP54 Диапазон рабочей температуры: 0 ... +40°C Вес: TR - 1,5кг; TRd - 2,5кг Регуляция: TR: INOX 25 45 65 – макс. 1 TRd: INOX25 45 65 – макс. 2</p>			
M	VNT20	 <p>Fan speed controller with a built-in room thermostat Supply voltage: 230V 50Hz Output control signal: analogue 0 - 10V Temperature adjustment range: +5 ... +50°C Method of speed regulation: potentiometer Speed regulation range: 10 – 100% Operation temperature range: -10 ... +60°C Temperature sensor: internal (ext. PT-1000) Protection degree: IP20 Load carrying capacity of the contact: inductive 3A resistivity 8A</p>			<p>Nastawnik obrotów z wbudowanym termostatem Napięcie zasilania: 230V 50Hz Wyjściowy sygnał sterujący: analogowy 0 - 10V Zakres nastawy temperatury: +5 ... +50°C Sposób regulacji obrotów: potencjometr Zakres regulacji obrotów: 10 – 100% Zakres temperatury pracy: -10 ... +60°C Czujnik temperatury: wewnętrzny (zew. PT-1000) Stopień ochrony: IP20 Obciążalność styków zaworu: indukcyjne 3A, rezystancyjne 8A</p>			<p>Integrierter Steuerpanel Versorgungsspannung: 230V 50Hz Ausgangs-Steuerungssignal: analog 0 - 10V Einstellungsbereich der Temperatur: +5 ... +50°C Steuerungsart: Potentiometer Bereich des Drehzahlreglers: 10 – 100% Bereich der Betriebstemperatur: -10 ... +60°C Temperatursensor: innen (außen PT-1000) Schutzklasse: IP20 Belastbarkeit des Ventilkontaktes: induktiv 3A, resistantiv 8A</p>			<p>Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом Напряжение питания: 230В 50Гц Выходной управляющий сигнал: аналоговый 0 – 10В Диапазон настройки температуры: +5 ... +50°C Способ регулировки оборотов: потенциометр Диапазон регулировки оборотов: 10 – 100% Диапазон рабочей температуры: -10 ... +60°C Датчик температуры: внутр. (внеш. PT-1000) Степень защиты: IP20 Макс.нагрузка на клеммы: индуктивная 3A, резистивная 8A</p>			

7.1. CONTROL EQUIPMENT		7.1. ELEMENTY AUTOMATYKI		
7.1. ZUBEHÖR		7.1. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
VNTLCD	<p>Programmable fan speed controller with a built-in room thermostat</p> <p>Supply voltage: 230V 50Hz</p> <p>Output control signal: analogue 0 - 10V</p> <p>Temperature adjustment range: +5 ... +50°C</p> <p>Method of speed regulation: Manual control, LCD display</p> <p>Speed regulation range: 0 – 100%</p> <p>Operation temp. range: -10 ... +60°C</p> <p>Temperature sensor: internal (optionally ext. PT-1000)</p> <p>Protection degree: IP20</p> <p>Load carrying capacity of the contact: inductive 3A resistivity 8A</p>	<p>Programowalny nastawnik obrotów z wbudowanym termostatem</p> <p>Napięcie zasilania: 230V 50Hz</p> <p>Wyjściowy sygnał sterujący: analogowy 0 - 10V</p> <p>Zakres nastawy temperatury: +5 ... +50°C</p> <p>Sposób regulacji obrotów: klawiatura sterująca, wyświetlacz LCD</p> <p>Zakres regulacji obrotów: 0 – 100%</p> <p>Zakres temperatury pracy: -10 ... +60°C</p> <p>Czujnik temperatury: wewnętrzny (opcjonalnie zew. PT-1000)</p> <p>Stopień ochrony: IP20</p> <p>Obciążalność styków zaworu: indukcyjne 3A, rezystancyjne 8A</p>	<p>Integrierter programmierbar Steuerungsmodul</p> <p>Versorgungsspannung: 230V 50Hz</p> <p>Ausgangs-Steuerungssignal: analog 0 - 10V</p> <p>Einstellungsbereich der Temperatur: +5 ... +50°C</p> <p>Steuerungsart:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tastatur, LCD-Bildschirm</li> <li>- Bereich des Drehzahlreglers: 0 – 100%</li> <li>- Bereich der Betriebstemperatur: -10 ... +60°C</li> </ul> <p>Temperatursensor: innen (optional außen PT-1000)</p> <p>Schutzklasse: IP20</p> <p>Belastbarkeit des Ventilkontaktes: induktiv 3A, resistantiv 8A</p>	<p>Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом и недельным таймером</p> <p>Напряжение питания: 230В 50Гц</p> <p>Выходной управляющий сигнал: аналоговый 0 – 10В</p> <p>Диапазон настройки температуры: +5 ... +50°C</p> <p>Способ регулировки оборотов: управляющая панель, жидкокристалический дисплей</p> <p>Диапазон регулировки оборотов: 0 – 100%</p> <p>Диапазон рабочей температуры: -10 ... +60°C</p> <p>Датчик температуры: внутр. (опц. внеш. PT-1000)</p> <p>Степень защиты: IP20</p> <p>Макс.нагрузка на клеммы: индуктивная 3А, резистивная 8А.</p>
PT-1000 IP65	<p>Wall-mounted temperature sensor</p> <p>Protection degree: IP65</p> <p>Operation temperature range: -20 ... +100°C</p>	<p>Czujnik naścienny pomiaru temperatury</p> <p>Stopień ochrony: IP65</p> <p>Zakres temperatury pracy: -20 ... +100°C</p>	<p>Wandsensor für Temperaturmessung</p> <p>Schutzklasse: IP65</p> <p>Bereich der Betriebstemperatur: -20 ... +100°C</p>	<p>Внешний датчик температуры</p> <p>Степень защиты: IP65</p> <p>Диапазон рабочей температуры: -20 ... +100°C</p>
R10	<p>Signal distributor</p> <p>Protection degree: IP54</p> <p>Operation temperature range: 0 ... +40°C</p> <p>Number of devices possible to connect: up to 10</p>	<p>Rozdzielacz sygnału</p> <p>Stopień ochrony: IP54</p> <p>Zakres temperatury pracy: 0 ... +40°C</p> <p>Ilość obsługiwanych urządzeń: do 10</p>	<p>Signalverteiler</p> <p>Schutzklasse: IP54</p> <p>Betriebstemperatur: 0 ... +40°C</p> <p>Anschluss mehrerer Geräte möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- max. 10 LEO INOX 25/45/65</li> </ul>	<p>Распределитель сигнала</p> <p>Степень защиты: IP54</p> <p>Диапазон рабочей температуры: 0 ... +40°C</p> <p>Количество обслуживаемых аппаратов: до 10 шт</p>
SRQ2d	<p>Two-way valve with actuator</p> <p>Protection degree: SRQ2d: IP20</p> <p>Supply voltage: 200 – 240V 50/60Hz</p> <p>SRQ2d +93°C</p> <p>Max. operating pressure [MPa]: SRQ2d: 2,1</p> <p>Kvs [m³/h]: SRQ2d ¾" – 6.5</p> <p>Connection: SRQ2d – ½", ¾"</p> <p>Runtime: SRQ2d – 18s</p> <p>Mounting: on the return line of the heat medium from the heater.</p>	<p>Zawór dwudrogowy z silnikiem</p> <p>Stopień ochrony: SRQ2d: IP20</p> <p>Napięcie zasilania: 200 – 240V 50/60Hz</p> <p>Maks. temperatura czynnika: SRQ2d +93°C</p> <p>Maks. ciśnienie robocze [MPa]: SRQ2d: 2,1</p> <p>Kvs [m³/h]: SRQ2d: 2,1</p> <p>Anschluss: SRQ2d ¾" – 6.5</p> <p>Przyłącze: SRQ2d – ¾"</p> <p>Czas otwarcia: SRQ2d – 18s</p> <p>Montaż: na powrocie czynnika grzewczego z nagrzewnicy</p>	<p>2-Wege-Regelventil mit Stellmotor</p> <p>Schutzklasse: SRQ2d: IP20</p> <p>Versorgungsspannung: 200 – 240V 50/60Hz</p> <p>Max. Temperatur des SRQ2d +93°C</p> <p>Max. Betriebsdruck [MPa]: SRQ2d: 2,1</p> <p>Kvs [m³/h]: SRQ2d ¾" – 6.5</p> <p>Anschluss: SRQ2d – ¾"</p> <p>Laufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SRS   SRV2d - 2,5min</li> <li>- SRQ2d – 18s</li> </ul> <p>Montage : Am Rücklauf des Heizmediums von Wermetauscher</p>	<p>Двухходовой клапан с сервоприводом</p> <p>Степень защиты: SRQ2d: IP20</p> <p>Напряжение питания: 200 – 240В 50/60Гц</p> <p>Макс. температура теплоносителя: SRQ2d +93°C</p> <p>Макс. рабочее давление [МПа]: SRQ2d: 2,1</p> <p>Kvs (коэффициент пропускания) [м³/ч]: SRQ2d ¾" – 6.5</p> <p>Присоединительные патрубки: SRQ2d – ¾"</p> <p>Время открытия: SRQ2d – 18 сек</p> <p>Установка: на возврате (выходе) воды из теплообменника.</p>


7.1. CONTROL EQUIPMENT		7.1. ELEMENTY AUTOMATYKI		
7.1. ZUBEHÖR		7.1. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		
<b>SRQ3d</b> 	<p>Three-way valve with actuator</p> <p>Protection degree: SRQ3d: IP20 Supply voltage: 200 – 240V 50/60Hz Max. medium temperature: SRQ3d +93°C Max. operating pressure [Mpa]: SRQ3d: 2,1 Kvs [m³/h]: SRQ3d ¾" – 6.5 Connection: SRQ3d – ¾" Runtime: SRQ3d – 18s Mounting: on the supply line of the heating medium to the heater.</p>	<p>Zawór trójdrogowy z silownikiem</p> <p>Stopień ochrony: SRQ3d: IP20 Napięcie zasilania: 200 – 240V 50/60Hz Maks. temperatura czynnika: SRQ3d +93°C Maks. ciśnienie robocze [MPa]: SRQ3d: 2,1 Kvs [m³/h]: SRQ3d ¾" – 6.5 Przyłącze: SRQ3d – ¾" Czas przebiegu: SRQ3d – 18s Montaż: na zasilaniu nagrzewnicy czynnikiem grzewczym</p>	<p>3-Wege-Regelventil mit Stellmotor</p> <p>Schutzklasse: SRQ3d: IP20 Versorgungsspannung: 200 – 240V 50/60Hz Max. Temperatur des Mediums: SRQ3d +93°C Max. Betriebsdruck: [MPa] SRQ3d: 2,1 Kvs [m³/h]: SRQ3d ¾" – 6.5 Anschluss: SRQ3d – ¾" Laufzeit: SRQ3d – 18s Montage: am Rücklauf des Mediums</p>	<p>Трехходовой клапан с сервоприводом</p> <p>Степень защиты: SRQ3d: IP20 Напряжение питания: 200 – 240В 50/60Гц Макс. температура теплоносителя: SRQ3d +93°C Макс. рабочее давление [МПа] SRQ3d: 2,4 Kvs (коэффициент пропускания) [м³/ч]: SRQ3d ¾" – 6.5 Присоединительные патрубки: SRQ3d – ¾" Время открытия: SRQ3d – 18сек Установка: на подаче (входе) теплоносителя в теплообменник.</p>
7.2. CONNECTION DIAGRAMS		7.2. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ		
7.2. ANSCHLUSSSCHEMA		7.2. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		
 <p>Wires size should be chosen by the designer Das Durchmesser von den Leitungen sollen vom Planer angegeben werden</p> <p>Przekrój przewodów powinien być dobrany przez projektanta Сечение проводов должен подобрать проектировщик</p>				

## 7.2. CONNECTION DIAGRAMS


### 7.2. ANSCHLUSSSCHEMA

## 7.2. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

### 7.2. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



S | V



Wires size should be chosen by the designer

Das Durchmesser von den Leitungen sollen vom Planer angegeben werden

Przekrój przewodów powinien być dobrany przez projektanta


Сечение проводов должен подобрать проектировщик

## 7.2. CONNECTION DIAGRAMS

### 7.2. ANSCHLUSSSCHEMA

## 7.2. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

### 7.2. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Wires size should be chosen by the designer

A – Supply of the heating medium to the heater  
AB – Supply of the heating medium

B – The exit of the heat medium to the return line of the heater

Das Durchmesser von den Leitungen sollen vom Planer angegeben werden

A – Vorlauf des Heizmediums zum Luftheritzer  
AB – Vorlauf des Heizmediums  
B – Rücklauf des Heizmediums

Przekrój przewodów powinien być dobrany przez projektanta

A – doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy  
AB – doprowadzenie czynnika grzewczego  
B – wyjście czynnika grzewczego na rurę powrotną nagrzewnicy

Сечение проводов должен подобрать проектировщик



A - подача теплоносителя в теплообменник  
AB - подача теплоносителя  
B - выход теплоносителя на обратную трубу теплообменника

## 7.2. CONNECTION DIAGRAMS

### 7.2. ANSCHLUSSSCHEMA

## 7.2. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

### 7.2. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Wires size should be chosen by the designer

A – Supply of the heating medium to the heater

AB – Supply of the heating medium

B – The exit of the heat medium to the return line of the heater

Das Durchmesser von den Leitungen sollen vom Planer angegeben werden

A – Vorlauf des Heizmediums zum Luftheritzer

AB – Vorlauf des Heizmediums

B – Rücklauf des Heizmediums

Przekrój przewodów powinien być dobrany przez projektanta

A – doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy

AB – doprowadzenie czynnika grzewczego

B – wyjście czynnika grzewczego na rurę powrotną nagrzewnicy

Сечение проводов должен подобрать проектировщик

A - подача теплоносителя в теплообменник

AB - подача теплоносителя



B - выход теплоносителя на обратную трубу теплообменника

## 7.2. CONNECTION DIAGRAMS

### 7.2. ANSCHLUSSSCHEMA

## 7.2. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

### 7.2. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Wires size should be chosen by the designer

A – Supply of the heating medium to the heater

AB – Supply of the heating medium

B – The exit of the heat medium to the return line of the heater

Das Durchmesser von den Leitungen sollen vom Planer angegeben werden

A – Vorlauf des Heizmediums zum Luftheritzer

AB – Vorlauf des Heizmediums

B – Rücklauf des Heizmediums

Przekrój przewodów powinien być dobrany przez projektanta

A – doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy

AB – doprowadzenie czynnika grzewczego

B – wyjście czynnika grzewczego na rurę powrotną nagrzewnicy

Сечение проводов должен подобрать проектировщик


A - подача теплоносителя в теплообменник

AB - подача теплоносителя

B - выход теплоносителя на обратную трубу теплообменника


## 7.2. CONNECTION DIAGRAMS

### 7.2. ANSCHLUSSSCHEMA



## 7.2. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

### 7.2. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



1 or 4 PT-1000 sensors may be connected simultaneously to the controllers VNT20 and VNTLCD.

Do sterowników VNT20 oraz VNTLCD można podłączyć równocześnie 1 lub 4 czujniki PT-1000.


An das Steuerpanel VNT20 und VNTLCD können gleichzeitig 1 oder 4 Sensoren PT-1000 angeschlossen werden.

К командоконтроллерам VNT20 и VNTLCD возможно подключить одновременно 1 или 4 датчика температуры PT-1000.

## 8. START-UP AND OPERATION

### Guidelines for System Connection

- The connection should be executed in a way which does not induce stresses.
- It is recommended to install vent valves at the highest point of the system.
- The system should be executed so that, in the case of a failure, it is possible to disassemble the device. For this purpose it is best to use shut-off valves just by the device.
- The system with the heating medium must be protected against an increase of the heating medium pressure above the permissible value (1.6 MPa).
- While screwing exchanger to pipeline - connecting stubs has to be hold by wrench.



### Start Up

- Before connecting the power supply check the correctness of connection of the fan motor and the controllers. These connections should be executed in accordance with their technical documentation.
- Before connecting the power supply check whether the mains voltage is in accordance with the voltage on the device data plate.
- Before starting the device check the correctness of connection of the heating medium conduits and the tightness of the system.
- The electrical system supplying the fan motor should be additionally protected with a circuit breaker against the effects of a possible short-circuit in the system.
- Starting the device without connecting the ground conductor is forbidden.

### Operation


- The device is designed for operation inside buildings, at temperatures above 0°C. In low temperatures (below 0°C) there is a danger of freezing of the medium.

**The manufacturer bears no responsibility for damage of the heat exchanger resulting from freezing of the medium in the exchanger. If operation of the device is expected at temperatures lower than 0°, then glycol solution should be used as the heating medium, or special automatic systems should be used for protecting against freezing of the medium in the exchanger.**

- It is forbidden to place any objects on the heater or to hang any objects on the connecting stubs.
- The device must be inspected periodically. In the case of incorrect operation of the device it should be switched off immediately.

**It is forbidden to use a damaged device. The manufacturer bears no responsibility for damage resulting from the use of a damaged device.**

- In order to ensure the proper work of the device, it is advised to keep its heat exchanger clean. Cleaning should be performed only by means of compressed air, **never with the water!** The best way to remove the debris/impurities is to move the air blown gun along the fins, directing the air stream perpendicularly to the heat exchanger,




- In order to maintain the anticorrosive properties, casing, air blades as well as mounting bracket must be kept clean. It is strongly recommended that for the purpose of cleaning, only the cleaners for stainless steel should be used. For the time of performing an inspection or cleaning the device, please ensure that the electrical power supply is disconnected.
- In case water is drained from the device for a longer period of time, the exchanger tubes should be emptied with compressed air.
- It is not allowed to make any modification in the unit. Any modification causes in warranty loss.

## 8. URUCHOMIENIE I EKSPOŁATACJA

### Wskazówki dotyczące podłączenia do instalacji

- Przyłącze powinno być wykonane w sposób niepowodujący naprężzeń.
- Zalecane jest zastosowanie zaworów odpowietrzających w najwyższym punkcie instalacji.
- Instalacja powinna być wykonana w taki sposób, aby w razie awarii istniała możliwość przeprowadzenia demontażu aparatu. W tym celu najlepiej jest zastosować zawory odcinające tuż przy urządzeniu.
- Instalacja z czynnikiem grzewczym musi być zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia czynnika grzewczego ponad dopuszczalną wartość (1,6 MPa).
- Podczas montażu instalacji należy bezwzględnie unieruchomić krótkie przyłączeniowe wymiennika.



### Uruchomienie

- Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić poprawność podłączenia silnika wentylatora i sterowników. Podłączenia te powinny być wykonane zgodnie z ich dokumentacją techniczną
- Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić czy napięcie w sieci jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodów z czynnikiem grzewczym oraz szczelność instalacji
- Instalacja elektryczna, zasilająca silnik wentylatora powinna być dodatkowo zabezpieczona bezpiecznikiem przed skutkami ewentualnego zwarcia w instalacji.
- Uruchomienie urządzenia bez podłączenia przewodu uziemiającego jest niedozwolone.


### Eksplotacja

- Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnętrz budynku, w temperaturach powyżej 0°C. W niskich temperaturach (poniżej 0°C) istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia czynnika. **Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wymiennika ciepła będące skutkiem zamarznięcia czynnika w wymienniku. Jeżeli przewiduje się pracę urządzenia w temperaturach niższych niż 0° należy zastosować roztwór glikolu jako czynnik grzewczy lub też zastosować specjalne układy automatyki zabezpieczające przed zamarznięciem czynnika w wymienniku.**

- Nie wolno umieszczać na nagrzewnicy, ani zawieszać na króćcech przyłączeniowych żadnych przedmiotów
- Aparat musi podlegać okresowym przeglądom. Przy nieprawidłowej pracy urządzenia należy go niezwłocznie wyłączyć.

**Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas użytkowania uszkodzonego urządzenia.**

- By zapewnić prawidłową pracę urządzenia należy utrzymać wymiennik ciepła w czystości. Zaleca się czyszczenie sprężonym powietrzem. **Nie dopuszcza się czyszczenia wymiennika wodą!** Czyszczenie należy wykonywać ruchami wzdułu lamel, kierując dyszę nadmuchową prostopadle do wymiennika



- Aby zachować właściwości antykorozyjne obudowa, kierownice powietrza oraz konsola urządzenia muszą być zachowane w czystości. Do czyszczenia należy używać środków przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnych. Na czas przeprowadzania przeglądu bądź czyszczenia aparatu koniecznie należy odłączyć zasilanie elektryczne.
- W przypadku gdy woda z urządzenia zostaje spuszczona na dłuższy okres czasu, należy dodatkowo przedmuchnąć rurki wymiennika sprężonym powietrzem.
- Niedozwolone są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia. Wszelka ingerencja w konstrukcję urządzenia powoduje utratę gwarancji.

## 8. INBETRIEBNAHME UND BETRIEB

### Anschlusshinweise

- Der Anschluss soll spannungsfrei erfolgen.
- Wir empfehlen, die Entlüftungsventile im höchsten Punkt der Installation zu lokalisieren.
- Die Installation soll in so einer Art und Weise ausgeführt werden, dass im Falle einer Panne der Apparat leicht demontiert werden kann. Hierfür sind die Abschlussventile am besten dicht am Gerät zu montieren.
- Eine Anlage mit dem Heizmedium muss vor dem Druckanstieg des Mediums über den zulässigen Wert (1,6 MPa) geschützt werden.
- Beim Anschließen der Heizwasserleitungen müssen die Anschlussstutzen des Geräts unbedingt gegengehalten werden.



### Inbetriebnahme


- Bevor die Versorgung eingeschaltet wird, soll der korrekte Anschluss des Ventilatormotors und der Steuergeräte geprüft werden. Diese Anschlüsse sind entsprechend der technischen Dokumentation auszuführen.
- Bevor die Versorgung eingeschaltet wird, soll geprüft werden, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe am Datenschild übereinstimmt.
- Bevor die Anlage eingeschaltet wird, soll der korrekte Anschluss der Wasserleitungen und die Dichtheit der Installation geprüft werden.
- Die elektrische Installation der Versorgung des Ventilatormotors muss mit einer Sicherung versehen werden, die vor Folgen eines eventuellen Kurzschlusses in der Installation schützt.
- Es ist verboten, die Anlage ohne angeschlossenen Erdungskabel in Betrieb zu nehmen.

### Betrieb

- Das Gerät ist für Betrieb in Räumen vorgesehen, bei Temperatur von über 0°C. In tieferen Temperaturen (unter 0°C) kann das Medium einfrieren.  
**Der Hersteller haftet nicht für Schäden am Wärmetauscher, die durch das Einfrieren des Heizmediums im Wärmetauscher verursacht werden. Soll die Anlage in Temperaturen betrieben werden, die unter 0° liegen, ist als Heizmedium Glykollösung anzuwenden, oder sind spezielle automatische Vorrichtungen zu verwenden, die dem Einfrieren des Heizwassers im Wärmetauscher vorbeugen.**

- Am Lüfterheizer und an/auf den Anschlussstutzen dürfen keine Gegenstände angebracht werden.
  - Der Apparat muss regelmäßigen Inspektionen unterzogen werden. Bei Mängeln muss er sofort abgeschaltet werden.
- Beschädigte Anlage darf nicht betrieben werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die infolge des Betriebes eines beschädigten Gerätes entstehen können.**

- Das Gerät braucht eine entsprechende Instandhaltung indem der Wärmetauscher gereinigt wird. Es wird die Reinigung ausschließlich mit Druckluft empfohlen. **Die Wärmetauscherreinigung mit Wasser darf nicht mit Wasser durchgeführt werden!** Der Wärmetauscher soll mit Druckluft den Lamellen entlang ausgeführt werden. Die Luftpistole soll senkrecht zum Wärmetauscher gerichtet werden



- Um alle Eigenschaften des INOX Stahls beizubehalten sollen das Gehäuse, die Luftleitlamellen und die Montagekonsole gereinigt werden. Es sollen spezielle Reinigungsmittel zum INOX-Stahl verwendet werden. Während der Instandhaltung soll die Stromzufuhr abgetrennt werden
- Soll das Wasser aus der Anlage für längere Zeit abgelassen werden, sind zusätzlich die Röhrchen des Wärmetauschers mit Druckluft durchzublasen.
- Jegliche Änderungen am Gerät sind verboten. Der Umbau oder jeglicher Eingriff in die Konstruktion des Gerätes führen zum Garantieverlust.

## 8. ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Указания по подключению к системе подачи теплоносителя

- Подключение аппарата следует выполнять без напряжения.
- Рекомендуется применение воздухоотводчиков в самой высокой точке системы.
- Аппарат следует устанавливать так, чтобы в случае аварии была возможность демонтажа аппарата. Для этого, отсекающие клапаны лучше разместить рядом с аппаратом.
- Система подачи теплоносителя должна быть защищена от роста давления выше допускаемого значения (1,6 МПа).
- При сборке установки патрубки нагревателя должны быть полностью неподвижными.



### Запуск

- Перед подключением источника питания следует проверить правильность соединения двигателя вентилятора и управляющей автоматики. Эти соединения должны быть выполнены согласно их технической документации.
- Перед подключением источника питания следует проверить, что параметры электрической сети соответствуют параметрам, указанным на заводской табличке аппарата.
- Перед запуском аппарата следует проверить правильность подключения системы подачи теплоносителя и проверить герметичность соединения.
- Электрическая сеть, питающая двигатель вентилятора, должна быть дополнительно защищена предохранителем для предотвращения последствий короткого замыкания в сети электроснабжения.
- Запрещается запуск аппарата без подключения провода заземления.

### Эксплуатация


- Аппарат предназначен для работы внутри здания, при температурах выше 0°C. При низких температурах (ниже 0°C) появляется угроза разморозки теплообменника.

**Производитель не берет на себя ответственность за повреждение теплообменника вследствие замерзания воды в теплообменнике. Если предусматривается работа аппарата при температурах ниже 0°, тогда в качестве теплоносителя необходимо использовать раствор гликоля или применить дополнительные системы контроля для защиты теплообменника и теплоносителя от замерзания.**

- Нельзя ставить на аппарате или вешать на установку и патрубки с водой какие-либо предметы.
- Необходимо периодически проверять аппарат. В случае неправильной работы как можно быстрее выключить аппарат.

**Запрещается использовать поврежденный аппарат. Производитель не берет на себя ответственность за ущерб, вызванный использованием поврежденного аппарата..**

- Для правильной работы аппарата необходимо следить за чистотой теплообменника продувая его струей сжатого воздуха. Запрещается промывать теплообменник водой! Очистка должна происходить движением вдоль ламелей, направляя струю перпендикулярно к теплообменнику.



- Для сохранения антикоррозийных свойств корпус, жалюзи а также консоли необходимо держать в чистоте. Для очистки необходимо применять средства, предназначенные для очистки нержавеющей стали. На время проведения технического осмотра или очистки аппарата необходимо отключить аппарат от источника питания.
- В случае, если вода из теплообменника спускается на долгий период времени, трубы теплообменника необходимо дополнительно продувать струей сжатого воздуха.
- Запрещается модифицировать оборудование. Любые изменения в конструкции приведут к потере гарантии на оборудование.

## 9. SERVICE AND WARRANTY TERMS

Please contact your dealer in order to get acquitted with the warranty terms and its limitation.

In the case of any irregularities in the device operation, please contact the manufacturer's service department.

The manufacturer bears no responsibility for operating the device in a manner inconsistent with its purpose, by persons not authorised for this, and for damage resulting from this!

Made in Poland

Made in EU

**Manufacturer: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.**

ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

[www.flowair.com](http://www.flowair.com)

**YAVUU-IMPEX LCC** • Exclusive dealer in Mongolia  
Sky Post 46, BOX-100 • Chingeltei district • Baga toiruu  
Ulaanbaatar, Mongolia  
Tel/Fax: 976-11-331092 • 328259  
e-mail: [yavuu@magicnet.mn](mailto:yavuu@magicnet.mn)

## 9. SERWIS I GWARANCJA

W razie jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia prosimy o kontakt z działem serwisu producenta.

### Warunki gwarancji:

Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany urządzenia lub jego elementu na nowy produkt, wolny od wad, tylko wtedy gdy w okresie gwarancji producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.
2. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.
3. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane w pełni wysokości ponosić będzie użytkownik.
4. Gwarancja przysługuje przez okres 24 kolejnych miesięcy od daty zakupu.
5. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego urządzenia do producenta.
7. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
8. W przypadku, gdy wada nie ma charakteru trwałego i jej ustalenie wymaga dłuższej diagnozy producent zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozpatrzenia gwarancji określonego w punkcie 7. O konieczności przedłużenia terminu potrzebnego do rozpatrzenia gwarancji producent zawiadomi przed upływem 14-tego dnia, liczonego od dnia dostarczenia reklamowanego urządzenia.
9. Producent może wysłać zastępce urządzenie na życzenie klienta w czasie rozpatrywania gwarancji. Na wysłany, nowy towar wystawiana jest faktura, do której klient otrzyma korektę w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
10. W przypadku stwierdzenia, że usterka wynikła z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z wytycznymi producenta lub reklamowane urządzenie okazało się w pełni sprawne – gwarancja nie zostanie uznana, a zgłaszający będzie musiał dokonać zapłaty za urządzenie zastępcze zgodnie z wystawioną fakturą.

### Ograniczenia gwarancji

1. W skład świadczeń gwarancyjnych nie wchodzą: montaż i instalacja urządzeń, prace konserwacyjne, usuwanie usterek spowodowanych brakiem wiedzy na temat obsługi urządzenia.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku wystąpienia niżej wymienionych usterek:
  - uszkodzenia lub zniszczenia produktu powstałe w rezultacie niewłaściwej eksploatacji, postępowania niezgodnego z zaleceniami normalnego użytku lub niezgodnego z dostarczoną z urządzeniem dokumentacją techniczną,
  - wad powstałych na skutek montażu urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną,
  - wady powstałe na skutek niezgodnego z zaleceniami w dokumentacji technicznej fizycznego lub elektrycznego oddziaływania, przegrzania lub wilgoci albo warunków środowiskowych, zamoknięcia, korozji, utleniania, uszkodzenia lub wahania napięcia elektrycznego, pioruna, pożaru lub innej siły wyższej powodującej zniszczenia lub uszkodzenia produktu,
  - mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia produktów i wywołane nimi wady,
  - uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego transportowania lub zapakowania produktu przesyłanego do punktu sprzedaży. Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru przy odbiorze. W razie stwierdzenia usterek klient jest zobowiązany poinformować o nich producenta oraz spisać protokół uszkodzeń u przewoźnika,
  - wad powstałych na skutek normalnego zużycia materiałów wynikających z normalnej eksploatacji.

**Wyprodukowano w Polsce**

Made in EU

**Producent: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.**

ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia

tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21

e-mail: [info@flowair.pl](mailto:info@flowair.pl)

[www.flowair.com](http://www.flowair.com)

## **9. INSTANDHALTUNG UND GARANTIEBEDINGUNGEN**

**Garantie Bedingungen sind bei Ihrem Händler erhältlich.**

Bei jeglichen Funktionsstörungen nehmen Sie bitte Kontakt mit der Serviceabteilung des Herstellers auf.

**Der Hersteller haftet nicht für Folgen vom unsachgemäßen Betrieb, für Bedienung der Anlage von den dazu nicht berechtigten Personen, und für die daraus entstandenen Folgen und Schäden!**

**Hergestellt in Polen**

**Made in EU**

**Hersteller: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.**

ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia  
tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21  
E-mail: info@flowair.pl  
www.flowair.com

## **9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

**Условия гарантии и её ограничения доступные у дилера.**

В случае неисправностей в работе аппарата просим обращаться к авторизованному сервису производителя.

**За эксплуатацию аппарата способами, не соответствующими его назначению, лицами, не имеющими соответственного разрешения, а также за недостатки или ущерб, возникшие на основании этого, производитель не несет ответственности!**

**Произведено в Польше**

**Made in EU**

**Производитель: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.**

ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia  
tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21  
e-mail: info@flowair.pl  
www.flowair.com

**ЧП «ФлоуЭйрБел» • Эксклюзивный дистрибутор в Беларуси •**

220024г. Минск • ул. Кижеватова 7, кор.2/2/2 •  
Тел: +375 29 6219589 •  
email: nikitin.vladimir@flowair.pl • www.flowair.com

**ООО ЮНИО-ВЕНТ • Эксклюзивный дистрибутор в России**

117036, г. Москва • ул. Дмитрия Ульянова, д.19 • Тел: +7 495 6425046 •  
Тел/факс: +7 495 7950063  
e-mail: info@flowair.ru • www.flowair.ru

**FLOWAIR UKRAINE LTD • Эксклюзивный дистрибутор в Украине**

83014, г.Донецк • проспект Дзержинского, дом16  
Тел/Факс: +380 62 334 09 90 • +380 62 305 49 49  
e-mail: ua@flowair.com • www.flowair.com

**YAVUU-IMPEX LCC • Эксклюзивный дистрибутор в Монголии**

Sky Post 46, BOX-100 • Chingeltei district • Baga toiruu  
Ulaanbaatar, Mongolia  
Tel/Fax: 976-11-331092 • 328259  
e-mail: yavuu@magicnet.mn



FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.  
Biuro/ Office: ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia  
Siedziba / Headquarter: ul. Amona 84; 81-601 Gdynia  
tel. (058) 669 82 20  
tel./fax: (058) 627 57 21  
e-mail: info@flowair.pl  
www.flowair.pl

### Deklaracja zgodności / Declaration Of Conformity

Niniejszym deklarujemy, iż wodne nagrzewnice powietrza / FLOWAIR hereby confirms that heating units:

- LEO INOX: 25S, 25V, 25M, 45S, 45V, 45M, 65S, 65V, 65M

zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami następujących Dyrektyw Unii Europejskiej /  
were produced in accordance to the following European Directives:

1. **2004/108/WE** – Kompatybilności elektromagnetycznej / Electromagnetic Compatibility (EMC) / Электромагнитная совместимость (ЭМС) технических средств,
2. **2006/42/WE** – Maszynowej / Machinery / Машины и Механизмы,
3. **2006/95/WE** – Niskonapięciowe wyroby elektryczne / Low Voltage Electrical Equipment (LVD) / Низковольтное оборудование (LVD),
4. **2009/125/WE** – Produkty związane z energią / Energy-related products / Энергопотребляющие продукты

oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami /and harmonized norms ,with above directives / а также в соединении с данными директивами стандартами:

**PN-EN ISO 12100:2012**

Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka / Safety Of Machinery - General Principles For Design - Risk Assessment And Risk Reduction / Безопасность машин – Общие принципы проектировки – Оценка риска и уменьшение риска.

**PN-EN 60204-1:2010**

Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne / Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements / Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования.

**PN-EN 60034-1:2011**

Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: dane znamionowe i parametry / Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance / Вращающиеся электрические машины. Номинальные данные и характеристики.

**PN-EN 61000-6-2:2008**

Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych / Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity for industrial environments / Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 6-2: Общие стандарты - Помехоустойчивость для промышленных обстановок.

Gdynia, 01.10.2014  
Product Manager

Paweł Gajewski

